

TABELLA QUALITÀ DELL'ACQUA 2020

Zona di distribuzione	Arogno-Pugerna + Caprino AIL Lugano
Qualità Classe "OMS"	Anno di riferimento 2019: Eccellente
Potabilità	Anno di riferimento 2019: Nel 2019 non si sono verificati situazioni di torbidità eccessiva, comunque rammentiamo che nella primavera di quest'anno verrà messa in servizio la nuova stazione di pompaggio.
Provenienza	Acqua Sorgiva – sorgente Cà del Ferée
Durezza	Mediamente dura: 15.5° F
Trattamento	Acqua di Javelle 13/14%
Caratteristiche chimiche	Equilibrio, mediamente dura
Mineralizzazione	Debolmente mineralizzata: 192.75 mg/L
Sali minerali e oligoelementi	Bicarbonati: 177 mg/L. Calcio: 54.8 mg/L Magnesio: 4.4 mg/L Sodio: 1.6 mg/L Potassio: 0.3 mg/L Cloruro: 2.7 mg/L Solfato: 4.9 mg/L
Dati rapporto d'analisi	05.04.2019 Rapporto di prova: n° 19LA02373 Laboratorio Cantonale, dati forniti dalle AIL