



Unilabs

Ticino

Laboratorio di analisi mediche
Via Rovere 8 - C.P. 365
CH-6932 Breganzona

Tel. 091 960 73 73
Fax 091 960 73 74

Materiale: ACQUA POTABILE CA DEL
PREL. 13.07.10 ORE 07:30



004268128

Materiale: ACQUA POTABILE CA DEL FEREE
PREL. 13.07.10 ORE 07:30

Spettabile
CANCELLERIA COMUNALE
CASELLA POSTALE 71
6822 AROGNO

Prelievo 13.07.2010
Dossier 1016-13.07.10
Uscita 16.07.2010

CHIMICA INDUSTRIALE (Resp. F. Iannaccone)

pH (MSDA 602.1)	7.68	
Conducibilità 25°C (EPA 9050A)	286.0	µS/cm
Conducibilità 20°C	256	µS/cm
Grado di mineralizzazione	192	mg/l
Durezza totale	14.9	°F
Alcalinità CA 4.3	2.8	mmol/lH+
Ossidabilità KMnO4	3.3	mg/l
Qualità dell'acqua	Sulla base delle caratteristiche riscontrate l'acqua risulta equilibrata e dolce.	

Acque

Temperatura al momento del prelievo 9.0 °C

Anioni

Nitrati (MSDA 27.23)	<5.0	mg/l
Nitriti (MSDA 27.22)	<0.02	mg/l
Cloruri (MSDA 27.24)	<2.0	mg/l
Solfati (MSDA 27.26)	5.3	mg/l
Fosfati	<0.2	mg/l

Cationi

Sodio (F-AAS)	0.4	mg/l
Calcio (F-AAS)	51.1	mg/l
Potassio (F-AAS)	0.56	mg/l
Magnesio (F-AAS)	3.8	mg/l
Ammonio (MSDA 27.21)	<0.05	mg/l
Silicio	2.3	mg/l

Prelievo effettuato dal richiedente

Rapporto completo