

## TABELLA QUALITÀ DELL'ACQUA 2021

<b>Zona di distribuzione</b>	<b>Arogno-Pugerna + Caprino AIL Lugano</b>
<b>Qualità Classe "OMS"</b>	Anno di riferimento 2020: Eccellente
<b>Potabilità</b>	Anno di riferimento 2020: Nel 2020 non si sono verificati situazioni di torbidità eccessiva. Il 21.09.2020 è stato messo in funzione il nuovo acquedotto dotato di un sistema di trattamento all'avanguardia
<b>Provenienza</b>	Acqua Sorgiva – sorgente Cà del Ferée
<b>Durezza</b>	Mediamente dura: 15.5° F
<b>Trattamento</b>	Acqua di Javelle 13/14%
<b>Caratteristiche chimiche</b>	Equilibrio, mediamente dura
<b>Mineralizzazione</b>	Debolmente mineralizzata: 192.75 mg/L
<b>Sali minerali e oligoelementi</b>	Bicarbonati: 177 mg/L. Calcio: 55.3 mg/L Magnesio: 4.2 mg/L Sodio: 1.2 mg/L Potassio: 0.3 mg/L Cloruro: 2.0 mg/L Solfato: 5.0 mg/L
<b>Dati rapporto d'analisi</b>	04.05.2020 Rapporto di prova: n° 20LA01765 Laboratorio Cantonale , dati forniti dalle AIL